

## Tillägg i egenkontroll för badanläggning

Här nedan följer specifika krav på miljö- och hälsoskydd som ställs på badanläggningar. Denna information är alltså ett tillägg till checklistan för egenkontroll. Kom ihåg att skriva ned, komplettera och spara all information i egenkontrollen.

### Uppgifter om bassängen

Det ska finnas uppgifter om bassängens volym, temperatur, kapacitet (badande per timme) och vilken typ av reningsanläggning.

Verksamhetsutövaren ska också bedöma riskerna med höga och låga klornivåer (omfattar hur mikrobiologin påverkas) samt höga och låga pH-värden.

### Kontroll av vattenkvaliteten

Kontrollera vattenkvaliteten genom att:

- kontrollera pumpar, dosering, flöden m.m.
- kontrollera dosering av desinfektionsmedel (bör göras flera gånger dagligen när verksamheten är öppen)
- kontrollera pH-värde (bör göras flera gånger dagligen när verksamheten är öppen)
- kontrollera grumlighet minst 1 gång i veckan
- ha rutiner för provtagning (plats för provtagning och hantering av utrustning)
- provtagning för analys av bakteriehalten 1 gång per månad och kemisk syreförbrukning 4 gånger per år (bassänger för babysim kan behöva tätare kontroll)
- ha rutiner för åtgärder vid avvikande provtagningsvärden (bakterier, aktivt klor, pH-värde, organisk substans och grumlighet)
- ha rutiner för hur föroreningar tas omhand
- ha uppgifter om antal badande, reparationer, ändringar och händelser som kan påverka vattenkvaliteten
- rutiner för städning och skötsel av bassänger och simhall
- ha anslag om hygienrutiner för badande.

### Handbok från socialstyrelsen

*Bassängbad, hälsorisker, regler och hälsoskötsel*